



MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV

tel. 565455111, fax. 565455155, e-mail: zivotniprostredi@mestopacov.cz

Č.j. MP/04378/2014/ŽP/KM

Spis.zn.: 03355/2014/KM

Pacov, dne 22.4.2014

Oprávněná úřední osoba: Ing. Michal Kačer, tel. 565 455 132

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Pacov, jako místně příslušný správní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. (4) vodního zákona a § 15 odst.(1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 19.3.2014 podala

Obec Věžná, Věžná 25, 395 01 Pacov, IČ 00476749

zastoupená na základě plné moci firmou

3e-projektování ekologických staveb s.r.o., IČ 26112396 Pražská 455, 393 01 Pelhřimov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

„Kanalizace a ČOV Věžná“

na pozemcích parc. č. 165/8, 165/10, 683, 686, 687, 688, 689, 690, 718, 719, 720, 722, 893 v katastrálním území Brná, parc. č. 6/1, 6/23, 6/24, 6/25, 8/1, 9, 12/1, 75/1, 75/4, 75/5, 75/12, 587/12, 721/1, 721/6, 734/1, 741/1, 743/1, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 775, 1052, 1054, 1056, 1058, 1065, 1077/1 v katastrálním území Věžná, parc. č. 1728, p. p. k. 75/7 v katastrálním území Vintířov v č.h.p. 1-09-02-054, orientační souřadnice XY: ČOV - 1122587, 712671.

Účel stavby:

Odvádění a čištění odpadních vod v obci Věžná.

Popis stavby:

Jedná se o gravitační splaškovou kanalizaci, zakončenou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod navrženou pro 250 EO. Veškeré odpadní vody budou kumulovány v čerpací jímce, odtud budou čerpány do objektu ČOV. Recipientem je Vintířovský potok.

SO 01 – Čistírna odpadních vod – typu BIOCLEANER BC 250 EO na pozemcích p.č. 767, 766, 761 v k.ú. Věžná

- a) mechanické předčištění
- b) biologické čištění
- c) dmychárna
- d) kalové hospodářství

SO 02 – Splašková kanalizace celkové délky 2080 m

větev „A“ – celková délka větve je 794,3 m, provedena z potrubí PVC DN 300 a DN 250 na pozemcích p.č. 767, 765, 763, 1077/1, 587/12, 12/1, 743/1, 6/23, 8/21, 9, 6/24, 1065, 1056, 1058, 75/12, 75/4, 75/5, 1052 v k.ú. Věžná , p.č. 1728 (dle PK č. 75/7) v k.ú. Vintřřov

větev „A1“ – celková délka větve je 172,2 m, provedena z potrubí PVC DN 250, na pozemcích p.č. 1058, 1054, 75/1, 741/1, 721/6, 734/1 v k.ú. Věžná

větev „A2“ – celková délka větve je 72,2 m, provedena z potrubí PVC DN 250 na pozemku p.,č. 734/1 v k.ú. Věžná

větev „B“ – celková délka větve je 296,8 m, provedena z potrubí PVC DN 250 na pozemcích p.č. 743/1, 768, 763 v k.ú. Věžná

větev „B1“ – celková délka větve je 69,8 m, provedena z potrubí PVC DN 250 na pozemcích p.č. 721/1, 743/1 v k.ú. Věžná

větev „B2“ – celková délka větve je 56,4 m, provedena z potrubí PVC DN 250 na pozemcích p.č. 775, 768 v k.ú. Věžná

větev „C“ – celková délka větve je 202,3 m, provedena z potrubí PVC DN 300 a DN 250 na pozemcích p.č. 8761, 762, 763 v k.ú. Věžná, p.č. 165/8, 165/10, 689, 688, 690, 893, 720, 722 v k.ú. Brná

větev „D“ – celková délka větve je 242 m, provedena z potrubí PVC DN 300 a DN 250 na pozemcích p.č. 6/1, 6/25 v k.ú. Věžná, .č.- 690, 718, 719, 893, 720, 722 v k.ú. Brná

větev „D1“ – celková délka větve je 173,7 m, provedena z potrubí PVC DN 250 , na pozemcích p.č. 683, 686, 687, 718, 690 v k.ú. Brná

II. Stanovuje povinnosti a podmínky pro provedení a užívání stavby dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:

1. *Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma 3e- projektování ekologických staveb, Pražská 455, Pelhřřimov v únoru 2014, Ing. Jaromír Čašek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0100282. Jakékoliv změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.*
2. *Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2015.*
3. *Stavba bude prováděna dodavatelsky; investor sdělí min. 10- dnů před započítím stavebních prací termín zahájení výstavby včetně obchodního jména provádějící firmy.*
4. *Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby odborně způsobilou osobou, výsledky vytyčení budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou předloženy k žádosti o kolaudační souhlas.*
5. *Do počátku stavby bude vypracován“Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ podle § 15 odst. (2) zákona č. 309/2006 Sb.*
6. *Před prováděním stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.*
7. *Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín vytyčení trasy stavby, pokládky kanalizačních trub řadu „A“ min. týden předem před prováděním uvedených prací za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby.*

8. *K žádosti o povolení zkušebního provozu ČOV a provedení vydání kolaudačního souhlasu bude předložen vodoprávnímu úřadu kanalizační řád zpracovaný v souladu s § 24 vyhl. č. 428/2001Sb. v platném znění a provozní řád ČOV.*
9. *Při realizaci stavby bude respektováno požárně bezpečnostní řešení z 08/2010. Při závěrečné prohlídce stavby bude předložen doklad o kontrole hasícího přístroje.*
10. *Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, případně bude stavebníkem uhrazena vzniklá škoda.*
11. *Musí být důsledně zabezpečeno oddělení srážkových vod od vod odpadních.*
12. *Při křížení a dotčení vodního toku bude dodržena ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními a TNV 75 2102 Úpravy potoků, Křížení toku bude na obou březích vhodným způsobem označeno.*
13. *Narušené úseky upraveného koryta vodního toku přechodem kanalizační větve „C“ a větve „D“ je nutné uvést do náležitého stavu (urovnání dna, svahů včetně utužení a osetí a řádné usazení opevnění koryta toku).*
14. *Při výstavbě kanalizace je nutno zabránit zanesení koryta vodního toku smyvem nebo nahrnutím materiálu. V případě, že tomu tak nebude, bude tok uveden do původního stavu. Je nutné zabránit znečištění vody ropnými či jinými látkami.*
15. *Správci toku a vodního díla nesmí vzniknout žádné škody ani náklady. Výústní objekt, který zůstane v majetku stavebníka, musí být udržován v řádném technickém stavu. Nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky musí být provedeno odsouhlasení skutečného provedení stavby pracovníky Povodí Vltavy, státní podnik v místech křížení stavby s vodním tokem, v místech výústního objektu. Povodí Vltavy, státní podnik bude předáno geometrické zaměření výše uvedených míst.*
16. *Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá stavebník majetkové oddělení Povodí Vltava, státní podnik, závod Dolní Vltava o uzavření dohody o registraci výústního objektu a vydání registračního čísla, kterým bude výústní objekt viditelně trvale označen.. K žádosti připojí kopii stanoviska Povodí Vltava, státní podnik z 14.4.2011, zn.: 14604/2011-240, SP-2011/3811a kopii stavebního povolení.*
17. *Vzhledem k dotčení koryta drobného vodního toku Vintířovský potok křížením kanalizace (p.č. 761 KN k.ú. Věžná a parc. č. KN 719 k.ú. Brná) uzavře investor s majetkovým oddělením závodu Dolní Vltava Povodí Vltavy, státní podnik smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.*
18. *Odpady, které původce nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, lze předat pouze oprávněné osobě ve smyslu § 12 odst.3 zákon ač. 185/2001 Sb. Před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předložit příslušnému orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (odbor ŽP a PP MěÚ Pacov) ke kontrole doklady vztahující se k nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby. Na základě provedené kontroly předložených podkladů pak bude vydáno stanovisko k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.*
19. *Pokud budou výkopy vedeny v prostoru okapové linie vzrostlých stromů, bude výkop v těchto místech proveden ručně a poškozené kořeny silnější než 3 cm budou začištěny rovným krátkým řezem.*
20. *Čistírnu odpadních vod je nutné provozovat v souladu s provozním řádem, který bude zpracován mimo jiné v souladu s předpisy platnými na úseku ochrany ovzduší.*
21. *Před zahájením výkopových prací nutno požádat MěÚ Pacov, odbor dopravy, o povolení zvláštního užívání (silnice II/128 na provádění stavebních prací - § 25 odst. 6 písm. c3 zákona č. 13/1997 Sb..*
22. *Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby případně spolu s oznámením stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby stavebník předloží předávací protokol nebo jiné sdělení týkající se opravy narušeného místa komunikace sepsané s jejím vlastníkem (správcem).*
23. *Případné omezení provozu nutno projednat s Policií ČR, DI Pelhřimov a požádat MěÚ Pacov, odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčené komunikace.*
24. *Při realizaci stavby musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodních rozvodů dle §23 zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění. Před zahájením zemních prací bude na základě objednávky u provozovatele vodovodu firmy VODAK Humpolec s.r.o. proveden vytyčení vodovodních řadů včetně přípojek.*
25. *Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení VN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit i písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 4585/2000 Sb. o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích., v platném znění. Souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy povoluje ECZR na základě žádosti investora stavby.*
26. *Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení společnosti E.ON Česká republika.s r.o je stavební povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a*

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- *výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz elektrických zařízení a bezpečnost osob. Dále bude dodržována platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.*
- *Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.*
- *Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR bude ohlášeno na tel. čísle 800 225 577.*

27. *Při provádění prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 18.2.2014, čj.: 533690/14 tvoří nedílnou součást ověřené projektové dokumentace. Stavebník musí dodržet podmínky tohoto vyjádření.*

24. *Po dokončení stavebních prací požádá stavebník vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu, na základě kterého lze stavbu užívat. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o vodotěsnosti kanalizace, dále doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací před jejich zakrytím.*

25. *Kaly z ČOV a shrabky z česlí budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.*

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Věžná, Věžná 25, IČ 00476749

Odůvodnění:

Dne 19.3.2014 podal navrhovatel zastoupený na základě plné moci firmou 3e- projektování ekologických staveb Pelhřimov, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

K vedení tohoto řízení byl vedoucím pracovníkem určen Ing. Michal Kačer, jako oprávněná úřední osoba. K podpisu všech dokumentů je na základě organizačního řádu Městského úřadu Pacov určen jako oprávněná úřední osoba vedoucí odboru nebo jeho zástupce.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- zplnomocnění k zastupování pro firmu 3e- projektování ekologických staveb Pelhřimov
- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi obcí Věžná na straně jedné a na straně druhé s obcí Obrataň, Josefem a Marií Bíbovými, Jiřím a Janou Zíkovými, Alenou Novotnou, ing. Milanem a Boženou Šafářovými, Josefem a Bohumilou Jirků, ing. Milanem Karáskem, Miroslavem Karáskem, Miluší Chalupovou, Miroslavem Hladíkem, Jaroslavem Hladíkem, Stanislavem Budínem, ing. Pavlem a Danou Filípkovými, Josefem Obertíkem, Miroslavem Zíkou, PhDr. Josefem a Janou Kamenskými, Krajem Vysočina, Českou republikou- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkovým fondem České republiky
- vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu z 14.6.2011zn.: 3465/2011;
- stanovisko KHS kraje Vysočina, územního pracoviště Pelhřimov z 25.2.2014 zn.:KHSV/03263/2014/PE/HOK/Tes;
- závazné stanovisko HZS kraje Vysočina, územního odboru Pelhřimov z 22.6.2011, č.j. HSJI-2992-2/PE-2011;
- stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava z 14.4.2011, zn.:14604/2011-240,SP-2011/3811;
- vyjádření společnosti E.ON Servisní s r.o., z 24.2.2014, zn.:V1728-Z051406244;

- rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Pacov ze dne 15.6.2009 č.j. MP/0751/2009 – zvláštní užívání komunikace č. II/128;
- sdělení Krajského úřadu kraje Vysočina odboru životního prostředí z 17.6.2010 č.j. KUJI 48867/2010 OZP 36/2010;
- koordinované stanovisko Městského úřadu Pacov ze dne 17.3.2014, č.j. MP/02353/2014/Kb/Pe/St/Pa;
- vyjádření společnosti VODAK Humpolec s.r.o. z 4.2.2011 č.j. C/37/11/899;
- vyjádření společnosti E.ON Česká republika s r.o. z 19.4.2011 zn.:H15558-Z051111909 z hlediska podmínek pro povolení stavby – souběhy a křížení;
- vyjádření společnosti E.ON Česká republika s r.o. z 27.4.2010, zn.:/13676-700085270000020/2010 k žádosti o připojení k distribuční soustavě;
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 18.2.2014, čj.: 533690/14;
- vyjádření společnosti ČEPRO, a.s. z 18.4.2011 č.j. 1422/PŘ/11;
- vyjádření společnosti NETPROSYS s.r.o. z 13.4.2011;
- vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. z 11.4.2011, č.j., 1945/11;
- vyjádření společnosti Dial Telecom a.s. z 11.4.2011;
- rozhodnutí o umístění stavby vydané odborem výstavby Městského úřadu Pacov dne 24.11.2010, č.j. MP/16241/2010/Výst/Kl;
- souhlas odboru výstavby Městského úřadu Pacov s vydáním stavebního povolení ze dne 31.5.2011, č.j. MP/07268/2011/Výst/Kl.

V řízení vodoprávní úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledků tohoto zkoumání určil okruh účastníků řízení tak jak je uvedeno v rozdělovníku.

Účastníci řízení dle § 27 odst. (2) správního řádu:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Povodí Vltavy, státní podnik, Vodak Humpolec, s.r.o., E.ON Distribuce a.s., Josef Obertík, Miluše Chalupová, Miroslav Hladík, Jaroslav Hladík, Stanislav Budín, Miroslav Zíka, Obec Věžná, ing. Pavel Filípek, Dana Filípková, ing. Milan Karásek, Miroslav Karásek, Josef Jirků, Bohumila Jirků, Pozemkový fond České republiky, Petr Bíba, ing. Milan Šafář, CSc., Božena Šafářová, PhDr. Josef Kamenský, Jana Kamenská, Jiří Zíka, Jana Zíková, Alena Novotná, Obec Obrataň, vlastníci sousedních pozemků.

Vodoprávní úřad dne 25.3.2014 oznámil zahájení řízení dotčeným správním úřadům, účastníkům řízení bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, kde stanovil, že mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné nové námítky, připomínky ani stanoviska.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Podmínky účastníků řízení, dotčených orgánů, organizací a správců sítí byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. (4) stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.
- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV a kanalizace bylo povoleno rozhodnutím Měú Pacov č.j.: MP/09000/2011/ŽP/Vs, dne 7.7.2011 a zůstává nadále v platnosti.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 odst. (1) správního řádu do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení podle § 83 téhož zákona ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Datum oznámení je shodné s datem řádného či náhradního doručení dle § 20 a 21 správního řádu. Odvolání má odkladný účinek.

Odvolání se podává v počtu kopií odpovídajícím výčtu účastníků řízení a jednoho stejnopisu pro správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 3000,- Kč byl zaplacen.

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace
- štítek "Stavba povolena"

Obdrží:

navrhovatelé (zástupce stavebníka)
3e-projektování ekologických staveb s.r.o., IDDS: gwqdpxf

ostatní účastníci
doručení veřejnou vyhláškou

dotčené orgány s

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, IDDS: sf3iu8q

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina IDDS: ntdaa7v

Městský úřad Pacov, odbor dopravy, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

Městský úřad Pacov, odbor ŽP a PP, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

Obecní úřad Obrataň, IDDS: yczbcbj

Obecní úřad Věžná, IDDS: jscauac

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IDDS: htkdzar

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí IDDS: ksab3eu

Toto rozhodnutí musí být zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Věžná, úřední desce Obecního úřadu Obrataň a úřední desce Městského úřadu Pacov min. po dobu 15-ti dnů.

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí tohoto rozhodnutí